Collier poire 116, enduit époxy – 1160400EP

- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Conforme à la norme fédérale américaine WW-H-171 (type 10) et à la norme de la Société de normalisation des fabricants (MSS) SP-58 (type 10)



Référence	1160400EP
Matériau	Acier
Finition	Epoxy
Taille du tuyau	4"
Diamètre Extérieur (OD)	4"
Dimension de la Tige (RS)	3/8"
A	7 5/8"
B	4 1/8"
C	2 3/16"
Charge Statique (F)	650 lb
Certifications	FM
Quantité Standard d'Emballage	25 pc
UPC	78285684893

FM est une marque de certification déposée de FM Approvals LLC, LTD.

AVERTISSEMENT
Les produits Pentair doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur erico.pentair.com et auprès des représentants du service client Pentair. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe Pentair sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou annuler tout type de garantie.

© 2017 Pentair All rights reserved
Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.